

Mansione	FASCIA DI APPARTENENZA	
	Scelta di maggior esposizione	Attività di tutto il cantiere
23) Adetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
24) Adetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
25) Adetto alla realizzazione di marciapiedi	"Uguale a 85 dB(A)"	"Uguale a 85 dB(A)"
26) Adetto alla costruzione di pavimentazione antistatica	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
27) Adetto alla realizzazione di segreteria orizzontale	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
28) Adetto alla rimozione di fontanelle	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
29) Adetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esteri	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
30) Adetto alla rimozione di massetti	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
31) Adetto alla rimozione di pavimenti esteri	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
32) Adetto alla rimozione di ringhieri e parapetti	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
33) Adetto alla intagliatura di superfici esterne	"Inferiore a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
34) Adetto all'abbattimento di cantiere temporaneo su strada	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
35) Adetto all'abbattimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fidi	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
36) Adetto all'applicazione di rete elettrostatica per sottoterra pavimentazione.	"Uguale a 80 dB(A)"	"Uguale a 80 dB(A)"
37) Adetto all'asportazione di strati di usura e calpeggiamento	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
38) Adetto alla smaltitura del cantiere	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
39) Autovibro	"Inferiore a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
40) Autogrù	"Uguale a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
41) Carroio elettrico	"Inferiore a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
42) Dumper	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
43) Escavatore	"Uguale a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
44) Finitrice	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
45) Grader	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
46) Gru a torre	"Inferiore a 80 dB(A)"	"Inferiore a 80 dB(A)"
47) Pala meccanica	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"	"Compresa tra 80 e 85 dB(A)"
48) Rullo compressore	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"
49) Scalfittore	"Superiore a 85 dB(A)"	"Superiore a 85 dB(A)"

## SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione, i differenziali relativi ai dati del CPT di Torino utilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale  $L_{Aeq,8h}$  e  $L_{Aeq,8h+10dB}$ , la fascia di appartenenza e la stima di efficacia dei dispositivi di protezione individuali adottati nell'ordine scelto rispetto alle attività per le quali sono previste l'utilizzo.

Tutte le disposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, all'informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria, sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

**Tabella di correlazione Mansioni - Schede di valutazione**

Mansione	Scheda di valutazione
Adetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali	Rumore per "Carpentiere"
Adetto al montaggio di apparecchi luminari	Rumore per "Elettrotecnico"
Adetto al risarcimento del manto in pittura	Rumore per "Manovale"
Adetto al taglio dell'erba e pulizia dell'area di cantiere	Rumore per "Operai polivalenti"
Adetto al taglio di manufatti a tutto spessore	Rumore per "Operai comuni polivalenti"
Adetto alla demolizione generale di manufatti portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici	Rumore per "Operai comuni polivalenti"
Adetto alla formazione di fondazione stradale	Rumore per "Operai comuni polivalenti"
Adetto alla formazione di manto di usura e calpeggiamento	Rumore per "Operai comuni polivalenti"