

Attività

| Espos. Massima Settimanale | Espos. Media Carattere | Leq | Dispositivo di protezione individuale (DPI) | | |
|---|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| | | | Tipo di Dispositivo | Attenuazione | Efficacia |
| (%) | (%) | (dB(A)) | | (dB(A)) | |
| 10,0 | 1,0 | 93,0 | Generica (cuffia o inserti) | 12,0 | Accettabile |
| 3) Getta (A85) | | | | | |
| 0,0 | 30,0 | 90,0 | | | |
| 4) Disarmo (A18) | | | | | |
| 0,0 | 1,0 | 91,0 | | | |
| 5) Fisiologico e pause tecniche (A185) | | | | | |
| 10,0 | 1,0 | 84,0 | | | |
| L_{EX,95} | 87,0 | 87,0 | | | |
| L_{EX,95 (effettiva)} | 79,0 | 84,0 | | | |

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

Massimo:

Adatto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali, Adatto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali.

SCHEDA: Rumore per "Decoratore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 121 del C.P.T. Torino (Cantieristi edili in genere - Manutenzioni).

| Attività | | | | | |
|--|------------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale | Espos. Media Carattere | Leq | Dispositivo di protezione individuale (DPI) | | |
| | | | Tipo di Dispositivo | Attenuazione | Efficacia |
| (%) | (%) | (dB(A)) | | (dB(A)) | |
| 1) Stuccatura e carteggiatura di facciate (A80) | | | | | |
| 40,0 | 40,0 | 80,0 | | | |
| 2) Tinteggiatura (A94) | | | | | |
| 35,0 | 35,0 | 74,0 | | | |
| 3) Fisiologico e pause tecniche (A185) | | | | | |
| 1,0 | 1,0 | 84,0 | | | |
| L_{EX,95} | 78,0 | 78,0 | | | |
| L_{EX,95 (effettiva)} | 78,0 | 78,0 | | | |

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

Massimo:

Adatto alla tinteggiatura di superfici esterne.

SCHEDA: Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Cantieristi edili in genere - Manutenzioni).

| Attività | | | | | |
|---|------------------------|---------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale | Espos. Media Carattere | Leq | Dispositivo di protezione individuale (DPI) | | |
| | | | Tipo di Dispositivo | Attenuazione | Efficacia |
| (%) | (%) | (dB(A)) | | (dB(A)) | |
| 1) Utilizzo scusciatrice elettrica (B56) | | | | | |
| 15,0 | 25,0 | 97,0 | Generica (cuffia o inserti) | 12,0 | Accettabile |
| 2) Scusciatore con utensili manuali (A8) | | | | | |