

**Attività**

Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Carriera	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
(%)	(%)	[dB(A)]		[dB(A)]	
5,0	5,0	84,0			
<b>L<sub>EX,50</sub></b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>			
<b>L<sub>EX,50 (effettiva)</sub></b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>			

**Fascia di appartenenza:**  
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

**Mansioni:**  
Adetto alla posa di tegole e parapetti.

**SCHEDA: Rumore per "Gruista (gru a torre)"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 25 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Carriera	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
(%)	(%)	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>1) Movimentazione carichi (utilizzo gru) (A220)</b>					
85,0	80,0	77,0			
<b>2) Manutenzione e pause tecniche (A225)</b>					
10,0	35,0	64,0			
<b>3) Fisiologia (A225)</b>					
5,0	5,0	64,0			
<b>L<sub>EX,50</sub></b>	<b>77,0</b>	<b>76,0</b>			
<b>L<sub>EX,50 (effettiva)</sub></b>	<b>77,0</b>	<b>76,0</b>			

**Fascia di appartenenza:**  
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".

**Mansioni:**  
Gru a torre.

**SCHEDA: Rumore per "Idraulico"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Carriera	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
(%)	(%)	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>1) Preparazione e posa tubazioni (A22)</b>					
95,0	80,0	80,0			
<b>2) Posa sanitari (A78)</b>					
8,0	35,0	73,0			
<b>3) Fisiologia e pause tecniche (A225)</b>					
5,0	5,0	64,0			
<b>L<sub>EX,50</sub></b>	<b>80,0</b>	<b>79,0</b>			
<b>L<sub>EX,50 (effettiva)</sub></b>	<b>80,0</b>	<b>79,0</b>			