

## Attività

Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Atenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>L<sub>EX,SH</sub></b>	<b>84,0</b>	<b>82,0</b>			
<b>L<sub>EX,SH (attenuato)</sub></b>	<b>84,0</b>	<b>82,0</b>			

**Fascia di appartenenza:**  
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

**Massimi:**  
Adatto al risarcimento del naso in pillole.

**SCHEDA: Rumore per "Muratore"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 124 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Manutenzioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Atenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>1) Ripetitivi su marciapiedi e intonaci (A88)</b>					
	95,0	85,0			80,0
<b>2) Fisilogico e pesse tecniche (A85)</b>					
	5,0	5,0			64,0
<b>L<sub>EX,SH</sub></b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>			
<b>L<sub>EX,SH (attenuato)</sub></b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>			

**Fascia di appartenenza:**  
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)".

**Massimi:**  
Adatto all'applicazione di rete elettroscalfita per sottofondo pavimentazione.

**SCHEDA: Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Restaurazioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Atenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>1) Utilizzo martello pneumatico (B366)</b>					
	15,0	5,0	102,0	Generico (tuffe e inserti)	20,0 Accettabile
<b>2) Utilizzo martello elettrico (B363)</b>					
	0,0	25,0	97,0		
<b>3) Utilizzo attrezzi manuali in genere (A48)</b>					
	0,0	25,0	88,0		
<b>4) Movimentazione e scarico maceria (A49)</b>					
	70,0	50,0	83,0	Generico (tuffe e inserti)	12,0 Accettabile
<b>5) Fisilogico e pesse tecniche (A85)</b>					
	15,0	5,0	64,0		
<b>L<sub>EX,SH</sub></b>	<b>95,0</b>	<b>84,0</b>			