

Attività

Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leg.	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
L_{EX,eq} (attenuato)	76,0	82,0			

Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

Missioni:
Adatto alla rimozione di fortissimi; Adatto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Adatto alla rimozione di muretto; Adatto alla rimozione di pavimenti esterni; Adatto alla rimozione di ringhieri e parapetti.

SCHEDA: Rumore per "Operario comune polivalente (demolizioni)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 176 del C.P.T. Torino (Costruttori stradali in genere - Ripetizioni standard).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leg.	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
1) Utilizzo attrezzi manuali (in presenza di escavatori) (A120)					
20,0	20,0	87,0	Generico (cuffie e inserti)	22,0	Accettabile
2) Utilizzo tagliasegno a disco (B016)					
3,0	3,0	100,0	Generico (cuffie e inserti)	20,0	Accettabile
3) Utilizzo tagliasegno a martello (B025)					
0,0	2,0	97,0			
4) Utilizzo martello pneumatico (B073)					
0,0	1,0	99,0			
5) Stessa ruota (con attrezzi manuali) (A124 - A125)					
50,0	40,0	86,0	Generico (cuffie e inserti)	22,0	Accettabile
6) Pulizia attrezzature (A328)					
10,0	20,0	70,0			
7) Pulizia pavimentazione ultimata (A318)					
7,0	10,0	70,0			
8) Fisiologico e pause tecniche (A307)					
10,0	5,0	66,0			
L_{EX,eq}	90,0	90,0			
L_{EX,eq} (attenuato)	75,0	84,0			

Fascia di appartenenza:

Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".

Missioni:

Adatto all'asportazione di sbrici di usura e collegamento.

SCHEDA: Rumore per "Operario comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 170 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	Leg.	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B088)					