

**SCHEDA: Rumore per "Operatore pala meccanica"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	L <sub>eq</sub>	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
(%)	(%)	(dB(A))		(dB(A))	
<b>1) Utilizzo pala (B0400)</b>					
85,0	68,0	84,0	Genetico (cuffie o inserti)	12,0	Accettabile
<b>2) Manutenzioni e pause tecniche (A0105)</b>					
18,0	35,0	64,0			
<b>3) Fisiologico (A0105)</b>					
5,0	5,0	64,0			
<b>L<sub>EX,2h</sub></b>	<b>84,0</b>	<b>83,0</b>			
<b>L<sub>EX,2h (correttiva)</sub></b>	<b>84,0</b>	<b>83,0</b>			
<b>Fascia di appartenenza:</b>					
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".					
<b>Mansioni:</b>					
Pala meccanica.					

**SCHEDA: Rumore per "Operatore rifinitrice"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	L <sub>eq</sub>	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia
(%)	(%)	(dB(A))		(dB(A))	
<b>1) Utilizzo rifinitrice (B1300)</b>					
85,0	65,0	89,0	Genetico (cuffie o inserti)	12,0	Buona
<b>2) Manutenzioni e pause tecniche (A0107)</b>					
18,0	38,0	68,0			
<b>3) Fisiologico (A0107)</b>					
5,0	5,0	68,0			
<b>L<sub>EX,2h</sub></b>	<b>89,0</b>	<b>88,0</b>			
<b>L<sub>EX,2h (correttiva)</sub></b>	<b>77,0</b>	<b>76,0</b>			
<b>Fascia di appartenenza:</b>					
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".					
<b>Mansioni:</b>					
Finitrice.					

**SCHEDA: Rumore per "Operatore rullo compressore"**

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività					
Espos. Massima Settimanale	Espos. Media Cantiere	L <sub>eq</sub>	Dispositivo di protezione individuale (DPI)		
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia