

	[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]	
<b>1) Utilizzo rullo compressore (B358)</b>						
	83.0	73.0	88.0	Generica (cuffia o inserti)	13.0	Buoni
<b>2) Manutenzione e pause tecniche (A317)</b>						
	30.0	20.0	68.0			
<b>3) Fisiologico (A317)</b>						
	3.0	5.0	68.0			
<b>L<sub>EX,eq</sub></b>	<b>89.0</b>	<b>88.0</b>				
<b>L<sub>EX,eq,(effettiva)</sub></b>	<b>77.0</b>	<b>76.0</b>				
<b>Fascia di appartenenza:</b>						
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".						
<b>Missioni:</b>						
Rullo-compressore.						

### SCHEDA: Rumore per "Pavimentista battuti industriali"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37.1 del C.P.T. Titolo (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività						
Expos. Massima Settimanale	Expos. Media Cantier	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)			
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia	
[%]	[%]	[dB(A)]		[dB(A)]		
<b>1) Preparazione superficie (A315)</b>						
	5.0	5.0	64.0			
<b>2) Getto battuto (A15)</b>						
	30.0	20.0	74.0			
<b>3) Stesura cemento (spolvero) (A315)</b>						
	30.0	30.0	64.0			
<b>4) Utilizzo livellatrice ad elica (B354)</b>						
	20.0	20.0	94.0	Generica (cuffia o inserti)	20.0	Accettabile
<b>5) Taglio giunti (B618)</b>						
	3.0	2.0	80.0	Generica (cuffia o inserti)	20.0	Accettabile
<b>6) Sigillatura giunti (A32)</b>						
	11.0	13.0	74.0			
<b>7) Manutenzione e pause tecniche (A318)</b>						
	23.0	15.0	64.0			
<b>8) Fisiologico (A318)</b>						
	3.0	5.0	64.0			
<b>L<sub>EX,eq</sub></b>	<b>90.0</b>	<b>90.0</b>				
<b>L<sub>EX,eq,(effettiva)</sub></b>	<b>79.0</b>	<b>79.0</b>				
<b>Fascia di appartenenza:</b>						
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)", sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".						
<b>Missioni:</b>						
Adatto alla redazione di progettazione architettonica.						

### SCHEDA: Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37 del C.P.T. Titolo (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Attività						
Expos. Massima	Expos. Media	Leq	Dispositivo di protezione individuale (DPI)			
			Tipo di Dispositivo	Attenuazione	Efficacia	