

Macchine	FASCIA DI APPARTENENZA	
	Meno-braccio (HBM)	Corpo intero (HBI)
17) Dumper	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
18) Escavatore	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
19) Pistone	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
20) Grader	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
21) Pale meccanica	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
22) Bullo compressore	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "
23) Scarificatrice	"Non presente"	"Compreso tra 0,5 e 1 m/s ² "

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni macchina con l'individuazione delle macchine a stenti adoperati e la fascia di appartenenza. Le eventuali disposizioni relative alle sorveglianze sanitarie, informazione e formazione, all'uso di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

Tabella di correlazione Macchine - Schede di valutazione

Macchine	Schede di valutazione
Adetto al taglio dell'erba e pulizia dell'area di cantiere	Vibrazioni per "Operato polivalente"
Adetto al taglio di murature a tutto spessore	Vibrazioni per "Operato comune polivalente"
Adetto alla demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici	Vibrazioni per "Operato comune polivalente"
Adetto alla posa di pavimenti per esterni	Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
Adetto alla realizzazione di impianti di messa a terra del cantiere	Vibrazioni per "Elettrotecnico (ciclo completo)"
Adetto alla realizzazione di impianti elettrici di cantiere	Vibrazioni per "Elettrotecnico (ciclo completo)"
Adetto alla realizzazione di pavimentazione architettonica	Vibrazioni per "Specialista lavori industriali"
Adetto alla rimozione di fontanelle	Vibrazioni per "Operato comune (adetto alle demolizioni)"
Adetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	Vibrazioni per "Operato comune (adetto alle demolizioni)"
Adetto alla rimozione di massetti	Vibrazioni per "Operato comune (adetto alle demolizioni)"
Adetto alla rimozione di pavimenti interni	Vibrazioni per "Operato comune (adetto alle demolizioni)"
Adetto alla rimozione di ringhieri e parapetti	Vibrazioni per "Operato comune (adetto alle demolizioni)"
Adetto all'asportazione di stato di cuora e collegamento	Vibrazioni per "Operato comune polivalente (demolizioni)"
Autocarro	Vibrazioni per "Operatore autocarri"
Autogrù	Vibrazioni per "Operatore autogrù"
Carella elevatori	Vibrazioni per "Magazziniere"
Dumper	Vibrazioni per "Operatore dumper"
Escavatore	Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Pistone	Vibrazioni per "Operatore pistone"
Grader	Vibrazioni per "Operatore grader"
Pale meccanica	Vibrazioni per "Operatore pale meccanica"
Bullo compressore	Vibrazioni per "Operatore bullo compressore"
Scarificatrice	Vibrazioni per "Adetto scarificatrice (fresa)"

SCHEDE: Vibrazioni per "Adetto scarificatrice (fresa)"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 149 del C.C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Rilasciamento stanti - a) utilizzo scarificatrice per 60%.