

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo lavorazione	Coefficiente correzione	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dato	Tipo
[%]		[%]	[m/s ²]		

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Manicini:

Adatto al taglio di materiali a tutto spessore; Adatto alla demolizione generale di strutture portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operai polivalenti"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 203 del C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) preparazione terreno (utilizzo motocoltivatore) per 35%; b) utilizzo tagliaerba col decoppigliatore a motore per 35%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo lavorazione	Coefficiente correzione	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dato	Tipo
[%]		[%]	[m/s ²]		

1) Motocoltivatore (generico)

35.0	0.8	20.0	4.3	[1] - Valore tipico attestatura (solo PSC)	WBV
------	-----	------	-----	--	-----

2) Decoppigliatore a motore (generico)

35.0	0.8	20.0	5.7	[1] - Valore tipico attestatura (solo PSC)	WBV
------	-----	------	-----	--	-----

HAV - Esposizione A(8) **79.00** **0.750**

Fascia di appartenenza:

Mano-braccio (WBV) = "Compreso tra 2,5 e 3,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Manicini:

Adatto al taglio dell'erba e pulizia dell'area di cantiere.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 34 del C.P.T. Torino (Contrattori edili in genero - Nuove costruzioni): a)utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo lavorazione	Coefficiente correzione	Tempo di esposizione	Livello di esposizione	Origine dato	Tipo
[%]		[%]	[m/s ²]		

1) Autocarro (generico)

60.0	0.8	60.0	0.5	[1] - Valore tipico attestatura (solo PSC)	WBV
------	-----	------	-----	--	-----

WBV - Esposizione A(8) **60.00** **0.324**

Fascia di appartenenza:

Mano-braccio (WBV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "inferiore a 0,5 m/s²"

Manicini:

Autocarro.

SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autogrù"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 36 del C.P.T. Torino (Contrattori edili in genero - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato